



CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY
www.csi-spa.com Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940

CERTIFICATO DI ESAME DI TIPO

CERTIFICATE of TYPE EXAMINATION

Registrazione n.° DE/2774/08

Registration number

l'Istituto di Certificazione CSI S.p.A. (Organismo Notificato per la Direttiva 89/106/CEE)

The Certification Body CSI S.p.A. (89/106/EEC Directive Notified Body)

certifica che
certifies that

METALSCREEN SPA

Via A.Moro , 38/L - BOMPORTO (MO)

La campionatura provata per caratterizzare il Tipo (ITT) secondo la norma EN 13964:2004 è stata predisposta dal produttore in conformità al punto 6.2 della norma EN 13964:2004, secondo la procedura del Sistema 3 (tre) - Allegato III della Direttiva 89/106/CEE

the specimens tested in compliance to Initial Type-Examination according to the EN 13964:2004 are been prepared by the manufacturer in compliance with the point 6.2 of EN 13964:2004, according to the procedure of System 3 (three) - Annex III of the 89/106/EEC Directive

Membrana

PLAFONI E GRIGLIATI IN ALLUMINIO

Membrane

Hanno le seguenti caratteristiche: vedi allegato A

Is characterised by: see annex A

il produttore è autorizzato ad apporre sul prodotto per edilizia di cui sopra, la marcatura CE, a condizione che implementi e mantenga un Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC) conforme alla norma EN 13964:2004.

the manufacturer is authorized to provide the above product for building with the CE marking, if the Factory Production Control (FPC) is maintained in agreement with the EN 13964:2004.

Data emissione/issue date 03/12/2008
Aggiornamento/update 23/12/2009
Data scadenza/expiring date 02/12/2013

**GRUPPO
IMQ**

Il Responsabile del Centro

Managing Director

Dott. Ing. P. Cau



CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY
www.csi-spa.com Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940

Certificato di Esame di Tipo - Allegato A

Certificate of Type Examination - Annex A

Registrazione/Registration number n.° DE/2774/08

Membrana

PLAFONI e GRIGLIATI IN ALLUMINIO

membrane

prodotto da/ manufactured by

METALSCREEN SPA

Via A.Moro , 38/L - BOMPORTO (MO)

Modelli Q6060: Liscio Piano (cieco); Perforato totale (diam 3 mm 10%);
Micro Perforato totale (diam 2 mm 15%); Perforato centrale (diam 3mm
4,50%); Micro Perforato Centrale (diam 2 mm 9,5'%)

Modelli BOXER : Flush-VT ; VT-) ; VT-15 micro; VT-24; SK Board;

Modelli Grigliati: COKI-U base 10 mm ; COKI-B15 base 15 mm

Maglie: 50x50; 60x60; 75x75; 86x86; 100x100, 120x120, 150,150, 200,200.

Caratteristiche della famiglia/:Products included in the family:

Pannelli in alluminio preverniciato

Spessore 0,6mm

Dimensioni 600 x 600mm

Caratteristiche secondo allegato ZA della norma EN 13964:2004

Reazione al fuoco (Euroclasse) - Pannello cieco Classe A1

- Pannello forato+TNT Classe F

Rilascio di sostanze pericolose nessuna

Resistenza a flessione plafoni (campata max mm 600) Classe 1

Resistenza a flessione grigliati (campata max mm 1200) Classe 1

Durabilità in ambiente salino Classe D

Data emissione/issue date 03/12/2008

Aggiornamento/update 23/12/2009

Data scadenza/expiring date 02/12/2013

**GRUPPO
IMQ**

Il Responsabile del Centro

Managing Director

Dott. Ing. P. Cau