



CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY
www.csi-spa.com Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940

CERTIFICATO DI ESAME DI TIPO

CERTIFICATE of TYPE EXAMINATION

Registrazione n.° DE/2779/08

Registration number

l'Istituto di Certificazione CSI S.p.A. (Organismo Notificato per la Direttiva 89/106/CEE)

The Certification Body CSI S.p.A. (89/106/EEC Directive Notified Body)

certifica che
certifies that

METALSCREEN SPA

Via A.Moro , 38/L - BOMPORTO (MO)

La campionatura provata per caratterizzare il Tipo (ITT) secondo la norma EN 13964:2004 è stata predisposta dal produttore in conformità al punto 6.2 della norma EN 13964:2004, secondo la procedura del Sistema 3 (tre) - Allegato III della Direttiva 89/106/CEE

the specimens tested in compliance to Initial Type-Examination according to the EN 13964:2004 are been prepared by the manufacturer in compliance with the point 6.2 of EN 13964:2004, according to the procedure of System 3 (three) - Annex III of the 89/106/EEC Directive

Sottostruttura

TRAVERSINA PER DOGHE "U"

"U" structure

Hanno le seguenti caratteristiche: vedi allegato A

Is characterised by: see annex A

il produttore è autorizzato ad apporre sul prodotto per edilizia di cui sopra, la marcatura CE, a condizione che implementi e mantenga un Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC) conforme alla norma EN 13964:2004.

the manufacturer is authorized to provide the above product for building with the CE marking, if the Factory Production Control (FPC) is maintained in agreement with the EN 13964:2004.

Data emissione/issue date 03/12/2008
Aggiornamento/update 06/11/2009
Data scadenza/expiring date 02/12/2013

GRUPPO
IMQ

Il Responsabile del Centro

Managing Director

Dott. Ing. P. Can



CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY
www.csi-spa.com Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940

Certificato di Esame di Tipo - Allegato A

Certificate of Type Examination - Annex A

Registrazione n.°DE/2778/08

Registration number

Sottostruttura

TRAVERSINA PER DOGHE "U"

"U" structure

prodotto da/ manufactured by

METALSCREEN SPA

Via A.Moro , 38/L - BOMPORTO (MO)

Modelli Traversine : Tipo 63/U - 01 ; Tipo 62; Tipo 43; Tipo 15.
Sistema ad incastri con vari passi in funzione delle doghe

Caratteristiche della famiglia:

Products included in the family:

Sottostruttura in acciaio zincato

Spessore	0,6 mm
Larghezza	20 mm
Altezza	40mm
Lunghezza	2500mm

Caratteristiche secondo allegato ZA della norma EN 13964:2004

Reazione al fuoco (Euroclasse)	Classe A1
Rilascio di sostanze pericolose	nessuna
Resistenza a flessione (campata max mm 1200)	Classe 1
Durabilità	Classe B

Data emissione/issue date 03/12/2008

Aggiornamemto/Update 06/11/2009

Data scadenza/expiring date 02/12/2013

**GRUPPO
IMQ**

Il Responsabile del Centro

Managing Director

Dott. Ing. P. Cau