



CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY
Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940- www.csi-spa.com

CERTIFICATO DI ESAME DI TIPO

CERTIFICATE of TYPE EXAMINATION

Registrazione n.° DE/2781/08

Registration number

l'Istituto di Certificazione CSI S.p.A.

The Certification Body CSI S.p.A.

dichiara che la società/declare that the Company

METALSCREEN SPA

Via A.Moro , 38/L - BOMPORTO (MO)

Ha fatto eseguire sulla campionatura dei prodotti /Has requested on the specimen

Componenti metallici per sistemi con cartongesso

Montanti e guide per pareti in cartongesso

Metal component for gypsum plasterboard system

Le prove iniziali di Tipo (ITT), di cui al punto 4.2 della norma EN 14195:2005 come precisato nell'allegato ZA della norma stessa per i prodotti in questione.

The Initial Type Testing in compliance with the point 4.2 of EN 14195:2005 as reported in the Annex ZA for the products in object

I risultati delle prove eseguite sul campione più rappresentativo e applicabili a tutti gli altri prodotti della famiglia sono riportati nell'Allegato A

The results of the test done on the most representative specimen and applicable to the others of the family range are reported in the Annex A

Data emissione/issue date 03/12/2008

Data scadenza/expiring date 02/12/2013

**GRUPPO
IMQ**

Il Responsabile del Centro

Managing Director

Dott. Ing. P. Cau



CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY
Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940- www.csi-spa.com

Certificato di Esame di Tipo - Allegato A

Certificate of Type Examination - Annex A

Registrazione n.° DE/2782/08

Registration number

Montanti e guide per pareti in cartongesso

Componenti metallici per sistemi con cartongesso / Metal component for gypsum plasterboard system

prodotto da/ manufactured by

METALSCREEN SPA

Via A.Moro , 38/L - BOMPORTO (MO)

Caratteristiche della famiglia:

Products included in the family:

Modelli di profilo SERIE "K" :

Montanti C 50/48,8/47

Guida U 40/50/40

Montanti C 50/53,8/47

Guida U 40/55/40

Montanti C 50/73,8/47

Guida U 40/75/40

Montanti C 50/98,8/47

Guida U 40/100/40

Caratteristiche secondo allegato ZA della norma EN 14195:2005

Reazione al fuoco/*reaction to fire* (Euroclasse)

Classe A1

Rilascio di sostanze pericolose

nessuna

Spessore 0,6mm Carico snervamento/*yield strenght*

435 N/mm²

Durabilità

Classe B

Data emissione/*issue date* 03/12/2008

Data scadenza/*expiring date* 02/12/2013

**GRUPPO
IMQ**

Il Responsabile del Centro

Managing Director

Dott. Ing. P. Cau